

# Taksäkerhetsanordningar

Innehavare/Utfärdat för

## Orima-Tuote Oy

Kankaantie 6, FI-16300 Orimattila, Finland  
Organisationsnummer/VAT nummer: FI09746685  
Tel: +358 3 872 100, fax: +358 3 872 1010  
E-post: [myynti@orima.fi](mailto:myynti@orima.fi), hemsida: [www.orima.fi](http://www.orima.fi)

### Produktbeskrivning

Taksäkerhetsanordningar. Material och produkter enligt tillhörande handling.

### Avsedd användning

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt	8:241
Taksäkerhet, Tillträdesanordningar	8:242
Taksäkerhet, Skyddsanordningar	8:243

Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer bedöms uppfylla krav enligt BBR-avsnitt enligt ovan.

### Tillhörande handlingar

Material taksäkerhet daterad 2018-04-25.  
Produktlista daterad 2018-02-20.  
Monteringsanvisningar, sammanställda av RISE Certifiering 2018-03-05.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 100-95-0449, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i certifikat och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Orima-Tuote Oy, Orimattila, Finland.


Certifikat 10 20 02 | 2018-04-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-08-18

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	ORIMA
P-märke	
Produktens typbeteckning	typbeteckning
Certifikatnummer	10 20 02
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 91B1,2843A, 3P04652A-C, 4P02929, 6P00964 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport 6P06264 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Rapport VTT-S-08772-13, VTT-S-04658-13, VTT-S-04659-13, VTT-S-00568-18 och VTT-S-01959-18 från VTT Expert Services Oy.

Rapport 347329T01 och 347329T02 från Finnish Institute of Occupational Health.

Prestandadeklaration Takbrygga, daterad 2017-12-20.

Prestandadeklaration Takstege, daterad 2017-12-20.

Prestandadeklaration Taktrappstege, daterad 2017-12-20.

Certifieringsöversikt daterad 2018-02-27.

Ritningar enligt produktlista daterad 2018-02-20.

Gällande versioner är de med senast datum som godkänts av RISE.

## Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt SS 83 13 35 (Snörasskydd), SS 83 13 40 (Stegar för vertikal montering).

Produkterna är verifierade enligt tillämpliga delar av EN 12951 (fast monterade takstegar), EN 516 (gångbryggor, stegplattor och enkelsteg).

De i tillhörande handling angivna korrosivitetsklasserna är bedömda enligt SS-EN ISO 12944-2 utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-04-05, samt certifikat 10 20 01 daterat 2011-04-05, båda med giltighetstid t.o.m. 2016-04-04.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-04-25.

Johan Åkesson

Marie Karlsson